

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

| | |
|---------------------------|-------|
| Obecní úřad Měšice | |
| Došlo dne: | |
| 28. 04. 2010 | |
| Zpracoval: | L 356 |
| Ukl. zn./hůra: | V10 |

V Praze dne: 13. 4. 2010
Číslo jednací: 039411/2010/KUSK- OŽP/Más
Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 436/2009 Sb.

Identifikační údaje:

Název záměru: „Rozšíření čerpací stanice PHM a LPG, k.ú. Měšice u Prahy“

Charakter záměru: Předmětem záměru v okrese Praha východ je rozšíření stávající čerpací stanice pohonných hmot (dále jen ČS PHM) o jednu nadzemní dvouplášťovou nádrž na pohonné hmoty (benzin + nafta), jeden výdejní stojan na stávající refýži a technologické zařízení čerpací stanice LPG. Předmětný záměr má být realizován mimo souvislou zástavbu, nejbližší dva obytné objekty jsou vzdáleny do 100 m. K záboru zemědělské půdy nedochází.

Rozsah a kapacita: Předpokládaný roční výdej PHM je u motorové nafty 2 200 m³, benzínu natural 95 1 400 m³ a LPG 180 m³. Nová dělená nádrž na benzin a naftu bude mít objem 22 m³ (objem stávající nadzemní nádrže je 32 m³).

Technické řešení: Rozšířená ČS PHM bude kromě nové dělené nádrže na benzin a naftu rozšířena také o dva výdejní stojany – jeden na benzin a motorovou naftu, druhý na LPG. Podzemní nádrž na úkapy (5 m³) bude stávající. Ze stávajících 130 osobních a 50 nákladních obslužených automobilů denně se počítá s navýšením 20 OA; z hlediska výtoče nafty a benzínu není předpokládána změna průměrné roční výtoče, zkvalitňuje se služba a prodej PHM ve smyslu odstranění dnes čekající fronty vozidel (vč. řešení problému zásobování PHM). Způsob odvádění splaškových vod zůstane zachován

Umístění: kraj: Středočeský
obec: Měšice
kat. území: Měšice u Prahy

Zahájení i dokončení výstavby: rok 2010

Oznamovatel: Zerogas, spol. s r.o., Střítežská 399, 572 01 Polička

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily: Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství, Středočeský kraj, Městský úřad Brandýs n. Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, pracoviště Praha a Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha

KÚ Středočeského kraje - OŽPaZ

- *z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)*

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a zákona (tj. zejména péče o některé kategorie zvláště chráněných území a druhů) **nemá** k předloženému záměru **žádné připomínky**.

Jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona vydal Krajský úřad k danému záměru své stanovisko pod č.j. 008173/2010/KUSK, spis. zn. SZ-003602/2010/KUSK/2 ze dne 18. 1. 2010.

- *z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, v platném znění (dále jen zákon)*

V předloženém oznámení jsou uvedena množství skladovaných a používaných chemických látek. Zákon ukládá provozovateli povinnost v případě, že množství nebezpečných chemických látek a chemických přípravků umístěných v objektu překročí limity uvedené v § 4, doručit Krajskému úřadu protokolární záznam o nezařazení.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Upozornění na zákon o prevenci závažných havárií je zaneseno do tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Středočeský kraj

Středočeský kraj **souhlasí** se záměrem a **nepožaduje** další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb. za předpokladu dodržení všech opatření uvedených v oznámení..

MěÚ Brandýs n.L.- S. Boleslav - OŽP

- *z hlediska vodoprávního úřadu*

- rozšíření ČS PHM podléhá vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vodách (254/2001 Sb.); žádost musí být podána podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vč. příloh.

- dle § 39 zákona o vodách musí být rozšíření ČS PHM navrženo s přiměřenými opatřeními, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod

- před kolaudací stavby bude aktualizován plán havarijních opatření a bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků; aktualizovaný plán bude předložen zdejšímu odboru ke schválení

- při případném křížení či souběhu venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením bude toto projednáno se správcem a vlastníkem díla a budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce
- k ČS LPG nejsou připomínky.

Na ostatních úsecích ochrany životního prostředí nejsou připomínky. **Není požadováno** další hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Upozornění vodoprávního úřadu jsou převzaty jako povinnosti provozovatele do tohoto závěru zjišťovacího řízení.

ČIŽP OI Praha

- z hlediska odpadového hospodářství

- upozorňujeme, že původce, který nakládá s nebezpečnými odpady je povinen zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny (§ 13 odst. 2 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.), dále je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místo nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (§ 13 odst. 3 zákona o odpadech)
- dále upozorňujeme, že s nebezpečnými odpady může původce nakládat jen na základě souhlasu vydaného místně příslušným orgánem státní správy (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech)
- pro úplnost upozorňujeme, že veškeré stavbou i provozem vznikající odpady je nutno předávat k využití (přednostně) či odstranění výhradně osobám oprávněným k jejich převzetí ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Na ostatních úsecích ochrany životního prostředí nejsou připomínky.

ČIŽP OI Praha **nemá** k předloženému oznámení záměru zásadní **připomínky** a **nepožaduje** další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. Připomínky ze strany oddělení odpadového hospodářství však inspekce požaduje uvést v závěru zjišťovacího řízení, a tedy zohlednit v následných řízeních.

Upozornění oddělení odpadového hospodářství jsou převzaty jako povinnosti provozovatele do tohoto závěru zjišťovacího řízení.

Závěr:

Záměr „**Rozšíření čerpací stanice PHM a LPG, k.ú. Měšice u Prahy**“ v k.ú. Měšice u Prahy naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

životní prostředí, ve znění zákona č. 436/2009 Sb. Podle § 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle tohoto zákona.

Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Rozšíření čerpací stanice PHM a LPG, k.ú. Měšice u Prahy“

nebude posuzován dle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části D.4. „*Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů*“ na str. 116 a 117 předloženého oznámení a dále **podmínky a doporučení uvedené v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků** a v souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Připomínky budou vypořádány v projektové dokumentaci v dalším stupni projednávání.

Zejména se jedná o tyto podmínky:

- pro etapu přípravy záměru

- Specifikovat v následujících stupních projektové dokumentace prostory pro shromažďování nebezpečného odpadu a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby; ukládat je pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství.
- Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití, resp. odstranění.
- Nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu vydaného místně příslušným orgánem státní správy (§ 16 odst. 3 zákona o odpadech).
- Zajistit vydání souhlasu pro rozšíření ČS PHM a LPG dle § 17 odst. 1 písm. b) zákona o vodách; žádost musí být podána podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, vč. příloh.
- Navrhnout přiměřená opatření podle § 39 zákona o vodách pro rozšíření ČS PHM, aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.
- Doručit Krajskému úřadu protokolární záznam o nezařazení v případě, že množství nebezpečných chemických látek a chemických přípravků umístěných v objektu překročí limity uvedené v § 4 zákona o prevenci závažných havárií (č. 59/2006 Sb.; v předloženém oznámení jsou množství skladovaných a používaných chemických látek uvedena).

- pro etapu výstavby

- Vypracovat pro stavbu plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám a s jeho obsahem seznámit všechny pracovníky stavby; postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu v případě havárie.
- Projednat se správcem a vlastníkem díla případné křížení či souběh venkovního a kabelového vedení s melioračním zařízením, dodržet platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení, respektovat stávající vodovodní a kanalizační síť obce.
- Ochránit před poškozením nebo zničením v průběhu přípravy území a výstavby ve smyslu platné normy ohledně ochrany dřevin při výstavbě (ČSN DIN 18920) všechny stromy, které budou na základě nového vyhodnocení navrženy k zachování, a to jak ochranou kmenů, tak aktivní kořenové zóny.
- Zajistit komplexní náhradní výsadbu za kácené dřeviny rostoucí mimo les s tím, že budou použity zapěstovaní jedinci alejového charakteru a kvality s min. obvodem kmene v kategorii 14/16 cm.
- Zajistit u dodavatele stavebních prací účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatní potenciální zdroje prašnosti.
- Zajistit celý proces výstavby organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.
- Udržovat všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, v dokonalém technickém stavu; kontrolovat je zejména z hlediska možnosti úkapů ropných látek.
- Vést v rámci stavby stavební deník o výkopové zemině a příp. stavební suti, jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených vyhl. č. 294/ / 2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, pro stavební suť, a limitních hodnot koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách dle přílohy č. 9 k zákonu o odpadech.
- Vytvořit dodavatelem stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu s legislativou; vést odpovídající evidenci o odpadech vznikajících v průběhu stavby a o způsobu jejich odstranění nebo využití; stanovit požadavek na přednostní nabídnutí k využití těchto odpadů ve smlouvě se zhotovitelem stavby. Zajistit odstranění odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.
- Zajistit rekultivaci všech pozemků dotčených stavebními pracemi z důvodu prevence šíření ruderních druhů rostlin a alergenních plevelů.

- pro etapu provozu stavby

- Předložit před kolaudací stavby vodoprávním úřadem odsouhlasený aktualizovaný provozní a manipulační řád a aktualizovaný plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod.

- Předložit v rámci žádosti o kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití.
- Označit nebezpečné odpady (§ 13 odst. 2 zákona o odpadech), zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a vybavit místo nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem (§ 13 odst. 3 zákona o odpadech).

Odůvodnění:

Příslušný úřad neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Předložené oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona. Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru vč. navržené opatření k minimalizaci či zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Podmínky závěru zjišťovacího řízení byly stanoveny na základě oznámení a požadavků vyplývajících z vyjádření obdržených v rámci zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.
vedoucí Odboru životního prostředí
a zemědělství